










| | | | | |
|-----|-----------------|------|-----------------|-----|
| | | 2200 | | |
| 772 | 36 | 583 | 36 | 772 |
| 730 | 6060 | 500 | 6060 | 730 |



UWAGI:

1. SPOINY WYKONAĆ JAKO PACHWINOWE O GR. 0.7 CIĘŚSZEGO ELEMENTU. DO WYKONANIA SPOIN UŻYĆ ELEKTROD MONOLITH M-309.
2. ELEMENTY STAŁOWE KONSTRUKCJI NALEŻY ZABEZPIECZYĆ POPRZECZ ZASTOSOWANIE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304.
3. MONTAŻ KONSTRUKCJI STAŁOWEJ PRZEPROWADZAĆ W DODATNIEJ TEMPERATURZE.
4. ELEMENTY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304
5. ZAŁOŻONO PODEST ZE STALI NIERDZEWNEJ ZGRZEWANY O PODZIAŁCE 34MMX34MM WYKONANY Z PŁASKOWNIKÓW 25X3MM FIRMY KRATY MOSTOTAL.
6. ZESTAWIENIE STALI PODANO DLA KONSTRUKCJI JEDNEGO PODESTU.
7. W CELU PRZEPROWADZENIA RUR ORAZ DRABIN NALEŻY WYCIĄĆ W KRATACH POMOSTOWYCH OTWORY.
8. KONSTRUKCJĘ PODESTÓW OPRZECI NA ISTNIEJĄCYCH WSPORNIKACH PO WYKONANIU ICH REMONTU I ZABEZPIECZENIU ANTYKOROZYJNYM ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

| | | |
|---|----------------|---------|
| INWESTYCJA: | | |
| PRZEBUDOWA ZBIORNIKA WIEŻOWEGO | | |
| ADRES INWESTYCJI: | | |
| DZIAŁKA NR 61/1 KARNIÓW, GMINA LUBORZYCA | | |
| INWESTOR: | | |
| GMINA KOCMYRZÓW – LUBORZYCA UL. JAGIELLOŃSKA 7, 32–010 LUBORZYCA | | |
| PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: | | |
| AUTOR: mgr inż. WALDEMAR POTONIEC UPR BEZ OGR. NR 35/2003 specjalność konstrukcyjno–budowlana | | |
| PROJEKT TECHNICZNY BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ: | | |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. GRZEGORZ BRYŁA UPR BEZ OGR. NR PDK/0079/P00K/20 specjalność konstrukcyjno–budowlana | | |
| BRANŻA: | | |
| K O N S T R U K C J A | | |
| FAZA: | | |
| P R O J E K T T E C H N I C Z N Y | | |
| TEMAT RYSUNKU: | | |
| RYSUNEK WYKONAWCZY PODESTÓW TECHNICZNYCH | | |
| DATA: | 03.2022 | SKALA: |
| | | 1:20 |
| OPRACOWANIE: | NUMER RYSUNKU: | INDEKS: |
| PT | K04 | |